

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning for Bundfældningstank

Adresse:

Dato:

Entreprenør:

For at sikre at rensning kan finde sted, er der nogle få betingelser, De som *anlægssejer har ansvar for:*

- Efter tømning skal bundfældningstanken straks fyldes ca. $\frac{3}{4}$ med vand (bundfældningstanken må i den forbindelse ikke overfyldes, da dette kan beskadige en efterfølgende rensenhed). I praksis betyder dette, at hullet der adskiller 1. og 2. kammer, skal være dækket af vand.
- *Bundfældningstanken skal tømmes min. 1. gang om året.*
- Dækslerne over tankene må ikke tildækkes.
- Der må ikke forekomme trafikbelastning over tanken uden særlige foranstaltninger.
- Der må ikke tilledes kemikalier, som kan standse de biologiske processer i en efterfølgende rensenhed, såsom benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler, syrer, baser og klorholdigt vand fra pool og spabad m.v.
- Ting, som ikke eller kun vanskeligt kan nedbrydes, må ikke ledes til bundfældningstanken. Det gælder kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind, tungt opløseligt toiletpaper o. lign.
- Der må ikke tilledes regn- eller drænvand.

OBS. brug af genbrugspapir kan tilstoppe tanken!

Dato:	Bundfældningstanken er tømt og eftersat af:	Telefon: